

ANMÄLAN – CISTERN ELLER BRANDFARLIG VÄTSKA (Enligt NFS 2003:24)

- Förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern 1
- Förvaring av mer än 250 l brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde 2

Cisternägare

Fastighetsägare (om annan än cisternägare)

Namn	Namn
Gatuadress	Gatuadress
Postnr. Postadress	Postnr. Postadress
Person- / organisationsnummer	Person- / organisationsnummer
Telefon (dagtid)	Telefon (dagtid)
Tillverkningsnummer på cisternen	
Fastighet	

Uppgifter om vilken slags anläggning eller hantering som planeras 3

- Cistern i mark, mer än 1 m³ Cistern ovan mark, mer än 1 m³ men mindre än 10 m³
- Cistern för brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde Annan hantering av brandfarlig vätska inom skyddsområde 2
- Tillhörande markförlagda ledningar

Vätska

Typ av vätska/vätskor: _____ Mängd i liter _____

Användningsområde: 4 _____

Förvaring, typ av behållare 5

- S-cistern S-cistern som försetts med korrosionsskydd K-cistern
- Annat: 6 _____

Risker och skydd

Finns vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 50 m från cistern? Nej Ja

Sker hantering på hårdgjord yta? Nej Ja, ange ytans material:

Ska cisternen invallas? 7 Nej Ja, ange volym i liter:

.....
Datum

.....
Underskrift

v.g. vänd

Förklaringar till blanketten

1. Information ska ges 6 veckor innan planerad installation av cistern för eldningsolja, diesel eller spillolja enligt följande: om det är en cistern i mark större än 1 m³. Om det är en cistern ovan mark större än 1 m³ och högst 10 m³. Kraven på information finns i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24. Om det gäller andra slags brandfarliga vätskor, eller om det ovan mark gäller större volymer än 10 m³ krävs istället tillstånd till hantering av brandfarlig vätska. Mer information fås från Förvaltningen för Plan & Bygg.
2. Vattenskyddsområden finns runt kommunala och andra större vattentäkter. Inom vattenskyddsområde ska information ges 6 veckor innan planerad hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska, inte bara i cistern utan också i fat m.m. Kraven på information finns i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24
3. Flera av rutorna kan behöva kryssas i.
4. T ex. uppvärmning, tankning av fordon, förvaring av spillolja från verkstad etc.
5. *S-cisterner*: mindre god korrosionsbeständighet av t ex. stål eller stållegering. Kontrolleras vart 6:e år. *S-cisterner* som försetts med godkänt korrosionsskydd kontrolleras vart 12:e år. *K-cisterner*: god korrosionsbeständighet av t ex. plastbelagt stål, termoplast, syrafast stål eller glasfiberarmerad hårdplast. *K-cisterner* är certifierade ("typgodkända"). Kontrolleras vart 12:e år.
6. Beskriv, t ex. förvaring i fat, antal, storlek.
7. Invallning eller dubbelmantling krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter för behållare/ cisterner samt ledningar inom vattenskyddsområde. Det rekommenderas och kan i vissa fall krävas av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för cisterner på mer än 5 m³.

Bifoga följande

- Intyg om certifiering, eller kontrollrapporter, för cistern (om cistern ska installeras).
- Situationsplan över fastigheten. Markera placeringen av behållare eller cistern och i förekommande fall ledningar, samt eventuella vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter.